

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД

гр. Хасково, ул. Сакар 2, тел. 038 501601, факс 038 665484, e-mail: zop@vik.haskovo.com

Изх. No 1861/07.11.2017г.

Относно: искане за разяснения от 06.11.2017г.

На вниманието на всички заинтересовани лица.

Уважаеми госпожи и господа,

По повод постъпило искане за разяснение по публикуваната от нас обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково“, прилагаме следното:

Въпрос: „Във всички таблици 1, 2 и 3 са дадени данни за Q действ. и H действ. - Това работни точки ли са или това са максимални параметри?“

Отговор: Това са работни точки.

Въпрос: „позиция 6 в таблица 3 – Потопяеми помпени агрегати: - Какво се разбира под помпа за отпадна вода с “режещ механизъм”? Възможно ли е да участваме с помпа, работното колело на която и от типа “Vortex”?“

Отговор: - Поради големината на преминаващите през нея материали се налага избора на помпа за отпадна вода с режещ механизъм .
потопяема канализационна помпа с вътрешен режещ механизъм като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж.

С уважение,

инж. Тодор Марков,
Управител на
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД
гр. Хасково